



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зареєстрован в Реєстрі

UA1.016.0021220-17

Термін дії з 27 грудня 2017 до 26 грудня 2019
Срок действия с

Продукція Піноутворювач загального призначення марки 'Барс S-1'
Продукция

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
20.41.20-20.00

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

п. 4.2 (пп. 1-6, 13, 14, 17-20 табл. 2) ДСТУ 3789-15 'Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань' та п. 2.4 (пп. 1-6, 15-18, 23, 24 табл. 1) ТУ У 20.4-41003720-001:2015 'Піноутворювачі для гасіння пожеж типу 'Барс'. Технічні умови' щодо: зовнішнього вигляду; масової частки осаду, %; кінематичної в'язкості за 20 °С, мм²/с; водневого показника (рН); температури застигання °С; густини при 20 °С, кг/м³; кратності піни середньої кратності, що утворюється з 6 % робочого розчину; стійкості піни середньої кратності, одержаної з 6 % робочого розчину, с; тривалості гасіння компактним струменем з масовою витратою (0,19±0,01) кг/с 1 % водного розчину модельного вогнища 2А, с; показника вогнегасної здатності з класом пожежі А, кг/м²; тривалості гасіння піною середньої кратності модельного вогнища 55В за інтенсивністю подавання робочого розчину піноутворювача (0,038±0,004) дм³/(м²·с), с; показника вогнегасної здатності за класом пожежі В, кг/м²; критичної інтенсивності подавання робочого розчину піноутворювача під час гасіння піною середньої кратності, дм³/(м²·с); показника змочувальної здатності 2 % змочувального розчину, с

Виробник продукції

Изготовитель продукции

ТзОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Вогнеборець',
адреса: 79039, м. Львів, вул. залізнична, 7,
код ЄДРПОУ 41003720

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ТзОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Вогнеборець',
адреса: 79039, м. Львів, вул. залізнична, 7,
код ЄДРПОУ 41003720

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Піноутворювач загального призначення марки 'Барс S-1', що виробляється серійно з 27.12.2017 до 26.12.2019 за ТУ У 20.4-41003720-001:2015. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється згідно з ДСТУ 3789-15 та знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
На основании

Протоколи сертифікаційних випробувань від 26.12.2017 № 58С/НЛПБ-2017, від 16.12.2015 № 52С/НЛПБ-2015 ТОВ 'Незалежна лабораторія пожежної безпеки' (атестат акредитації від 05.06.2013 № 2Н688, дійсний до 04.06.2018). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 19.12.2017 № 9759с4, акт обстеження виробництва від 16.12.2015 № 1192, звіт за результатами робіт з технічного нагляду від 07.04.2017 № 2218 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

А.М. Козленко

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 528-54-35

№ 646904